

JUNTA DE ACLARACIONES

---- En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:05 (once) horas con (cinco) minutos del día 04 (cuatro) de noviembre del 2025 (dos mil veinticinco), estando presentes en el Departamento de Adquisiciones, Modulo "D" de las Oficinas Generales del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, con domicilio en Av. Laureles no. 1151 col. FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco; se hicieron presentes la C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ, Abogado del Departamento de Adquisiciones, el C. DANIEL ALEJANDRO DURAN CAMARENA, Jefe del Departamento de Sistemas y Modelos de Atención, y el C. EROS ALEJANDRO GARCIA DE ANDA, Cotizador del Departamento de Adquisiciones; quienes hacen constar que a la hora en la que se actúa, se da inicio a la JUNTA DE ACLARACIONES, prevista para el día y hora en que se actúa, misma fue debidamente establecida en las bases de la licitación que nos ocupa, conforme lo establece el artículo 59 fracción III y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asistiendo de manera presencial al presente acto el siguiente licitante.

- **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C. V.** Representado por CARLOS ALDHAIR OROZCO CATEDRAL

Acto continuo, el Abogado del Departamento de Adquisiciones el C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ, quien expone al C. DANIEL ALEJANDRO DURAN CAMARENA, Jefe del Departamento de Sistemas y Modelos de Atención, las preguntas presentadas mediante correo electrónico de los siguientes licitantes:

- **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C. V.** con 05 pregunta.
- **GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A DE C.V.** con 02 preguntas

Las preguntas fueron plasmadas tal y como fueron recibidas por el licitante.

Preguntas y respuestas

- **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S DE RL DE C. V.** cinco preguntas.

1.- Nos podría indicar si se debe de incluir en algunos de los sobres el listado de verificación de documentos y si es así, en cual sobre deberá de ir.

RESPUESTA: No es un requisito.

2.- Página 17 Anexo 1 (Propuesta Técnica), 3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. El proyecto contempla la instalación en 7 centros de desarrollo comunitario "Habilitecas" de DIF Zapopan. Nos podrían indicar se deberán considerar y realizar pases de muro, conforme lo revisado durante la visita a los diferentes centros.

RESPUESTA: Se deberán realizar únicamente en dónde sea necesario según el levantamiento

3.- Página 17 Anexo 1 (Propuesta Técnica), 3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. El proyecto contempla la instalación en 7 centros de desarrollo comunitario "Habilitecas" de DIF Zapopan. Solicitan la Instalación de Contactos Eléctricos Polarizados. Nos podrían confirmar que los Centros de Carga donde se hará la Instalación de los Contactos tiene espacios disponibles para la colocación del servicio eléctrico.

RESPUESTA: Los contactos se deberán de agregar en el mismo circuito eléctrico de la sala en dónde se encuentre el gabinete

4.- Página 17 Anexo 1 (Propuesta Técnica), 6. Tiempo de Entrega: solicitan la entrega en oficinas Centrales en un horario de 8:00 am a 3:00 pm. Nos podrían indicar si los horarios de trabajo para instalación de equipos de CCTV serán los mismos que indican para la entrega.

RESPUESTA: Los horarios para instalación son los siguientes:

Habiliteca 2: 08:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 3: 08:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 5: 08:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 8: 09:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 11: 08:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 14: 09:00 - 17:00 hrs

Habiliteca 17: 08:00 - 17:00 hrs

5.- En caso de que los horarios de trabajo para instalación de equipos de CCTV, Solicitamos a la convocante los horarios de trabajo se puedan extender la menos hasta las 18:00 hrs, para optimizar los tiempos de ejecución y cumplir con el periodo de instalación de los 30 días hábiles solicitados en las bases.

RESPUESTA: La extensión del horario dependerá del centro y de la disponibilidad del personal

➤ GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A DE C.V. con 02 preguntas

1.- Dado que el fallo es a finales de noviembre, y solo se cuenta con 30 días para la entrega del proyecto; ¿se tendrá acceso al 100% en todas las dependencias en el mes de diciembre?

RESPUESTA: Si, se tendrá el acceso.

2.- ¿El equipo Dvr deberá ser 5megapíxeles Lite o 5 megapíxeles reales?


RESPUESTA: Megapíxeles reales.

Lo anterior, a efecto de tomarlo en consideración en las bases de la licitación que nos ocupa, toda vez que cualquier modificación a las mismas, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formarán parte de dichas bases y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

--Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se precede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 11:30 (once) horas con (treinta) minutos del día 04 (cuatro) de noviembre del 2025 (dos mil veinticinco), firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar.-


C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


C. DANIEL ALEJANDRO DURAN CAMARENA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y
MODELOS DE ATENCION


C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


C. EROS ALEJANDRO GARCIA DE ANDA
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES